Výsledky monitorovania kvality pitnej vody - rok 2026

	Sledovanie kvality - druh vody								
	Surová voda		Upravovaná voda		Pitná voda dopravovaná do rozvodnej siete		Pitná voda v rozvodnej sieti (v mieste spotreby)		
			pred	za					
Početnosť odberov	**1**	**1**	**12**	**12**	**10**	**1**	**2**	**1**	**1 za 5 rokov**
Druh rozboru/ Dátum odberu	minimálny	úplný	technologický		minimálny	úplný	minimálny	úplný	rádiologický
14.1.2026			V	V					
4.2.2026			V	V	V				
4.3.2026			V	V	V				
8.4.2026	V		V	V	V				
5.5.2026			V	V	V				
25.5.2026							V		
3.6.2026			V	V	V				
1.7.2026			V	V	V				
5.8.2026			V	V	V				
2.9.2026			V	V	V				
23.9.2026							V		

Výsledok monitoringu kvality pitnej vody:

V – vyhovuje: výsledky rozboru vyhovujú vo všetkých sledovaných ukazovateľoch kvality vody v zmysle platných právnych predpisov na úseku prevádzkovania verejných vodovodov.

N – nevyhovuje: za N bude uvedený ukazovateľ kvality vody, pri ktorom bola laboratórnym rozborom nameraná vyššia hodnota ako je stanovená limitná hodnota pre daný ukazovateľ.

Poznámky:

Technologický rozbor pozostáva z nasledujúcich ukazovateľov: arzén, železo, kyselinová neutralizačná kapacita $KNK_{4,5}$, nasýtenie kyslíkom, teplota vody a reakcia vody.

Minimálny rozbor pozostáva z: biologických, mikrobiologických, fyzikálnych a chemických (anorganických) ukazovateľov kvality pitnej vody podľa platných právnych predpisov na úseku prevádzkovania verejných vodovodov.

Úplný rozbor pozostáva z : biologických, mikrobiologických, fyzikálnych a chemických (anorganických a organických), rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, stanovenia dezinfekčných prostriedkov a ich vedľajších produktov, ukazovateľov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody a látok, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca podľa platných právnych predpisov na úseku prevádzkovania verejných vodovodov.

Rádiologický rozbor pozostáva z nasledujúcich ukazovateľov: celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta a objemová aktivita radónu 222.

Zistené hodnoty výsledkov sú odovzdávané Okresnému úradu Brezno a ministerstvom poverenej právnickej osobe (Zbervak).