

Všetkým záujemcom/uchádzačom

Vybavuje/linka  
Gondová  
+421 911 095 081

Podbrezová  
04.02.2020

Vec

Vysvetlenie č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk

Vyhlasovateľ, spoločnosť **Železiarne Podbrezová a.s. skrátené ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141** (ďalej aj ako „**Vyhlasovateľ**“) vyhlásil v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 2019 (ďalej aj ako „**Príručka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 10. 01. 2020 (ďalej aj ako „**Výzva**“) zákazku s názvom „**Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojareň**“, postup zadávania zákazky: zadávanie zákaziek vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP (ďalej aj ako „**Prieskum trhu**“).

Dňa **04. 02. 2020** bola Vyhlasovateľovi doručená jedným zo záujemcov Žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk . Vyhlasovateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie Výzvy:

**Otázka č. 1 (cit.):**

„Vážený obstarávateľ

naša spoločnosť pri vypracovaní cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojareň“ zistila, že parametre svietidiel vyšpecifikované v prílohe technická správa, časť SVIETIDLÁ spĺňajú podmienky iba svietidlá od jediného výrobcu.

*Radi by sme sa informovali, či verejný obstarávateľ naozaj trvá na tom, že má byť použitý konkrétny výrobok alebo upraví parametre v rámci TS tak, aby technickým požiadavkam vyhovovali minimálne 2 výrobky od rôznych výrobcov.*

§ 42 ods. 3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“) uvádza nasledovne: technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.



**Odpoveď č. 1:**

Vyhlasovateľ určil požiadavky na predmet zákazky v súlade s Príručkou a zároveň tak, aby v plnej miere zodpovedali jeho potrebám.

Uchádzač môže ponúknuť akékoľvek svietidlá, ktoré tvoria jednotlivé položky predmetu zákazky, ktoré však musia spĺňať všetky minimálne požiadavky na technické (funkčné a výkonnostné) parametre, tak ako ich Vyhlasovateľ stanovil vo Výzve.

Upozorňujeme, že terminológia, obdobná alebo rovnaká ako terminológia v zákone o verejnom obstarávaní, nie je pre účely postupu tohto typu zákaziek interpretovaná v kontexte príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

S pozdravom

Ing. Marian Kurčík  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Ing. Milan Srnka, PhD.  
člen predstavenstva a technický riaditeľ



Telefón: +421 48 645 1111, Fax: +421 48 645 2002, [www.ocoloverury.sk](http://www.ocoloverury.sk)

IČO: 31 562 141, IČ DPH: SK2020458704

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK69 0900 0000 0000 7990 0086, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S