

Všetkým záujemcom/uchádzačom

Vybavuje/linka
Gondová
+421 911 095 081

Podbrezová
27.02.2020

Vec

Vysvetlenie č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk

Vyhlasovateľ, spoločnosť **Železiarne Podbrezová a.s. skratene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141**(ďalej aj ako „**Vyhlasovateľ**“) vyhlásil v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 2019 (ďalej aj ako „**Príručka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 14. 02. 2020 (ďalej aj ako „**Výzva**“) zákazku s názvom „**Modernizácia výroby stlačeného vzduchu**“, postup zadávania zákazky: zadávanie zákaziek vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP (ďalej aj ako „**Prieskum trhu**“).

V dňoch **20. 02. 2020** a **24. 02. 2020** boli Vyhlasovateľovi doručené jedným zo záujemcov Žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie Výzvy:

Otázka č. 1 (cit.):

Pri zpracovávaní nabídky jsme zjistili, že nové pripojovací potrubí chladící vody do TK se má osadit měřením teploty a tlaku. Mají to být:

- A. pouze obyčejné manometry
- B. snímače s možností přenosu signálu do systému řízení?

Pokud „B“, kdo zajistí práci a materiál?

Odpoveď č. 1:

Nové pripojovacie potrubie do turbokompresora musí byť vybavené meraním teploty a tlaku so snímačmi s možnosťou prenosu signálu do systému riadenia, pričom súvisiaci materiál a rovnako aj zaistenie prác v plnom rozsahu zabezpečuje dodávateľ.

Otázka č. 2 (cit.):

Ve Vaší poptávce se uvádí, že pro pohon turbo-kompresoru je požadován motor „Siemens/ABB nebo ekvivalent“. Bude ze strany uživatele akceptován ekvivalentní motor jiné značky, vyrobeny mimo EU?



Telefón: +421 48 645 1111, Fax: +421 48 645 2002, www.ocoloverury.sk

IČO: 31 562 141, IČ DPH: SK2020458704

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK69 0900 0000 0000 7990 0086, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S

Odpoveď č. 2:

Vyhlasovateľ určil požiadavky na predmet zákazky v súlade s Príručkou a zároveň tak, aby v plnej miere zodpovedali jeho potrebám.

Vyhlasovateľ preferuje značky motorov uvedené v projektovej dokumentácii. Uchádzač môže ponúknuť ekvivalent aj od iného výrobcu, ktorý však vyhlasovateľ požaduje dodať so všetkými atestmi a certifikátmi vyžadovanými v EÚ a musí spĺňať všetky funkčné, výkonnostné a bezpečnostné požiadavky, tak ako ich Vyhlasovateľ stanovil vo Výzve.

Otázka č. 3 (cit.):

V súvislosti s výše uvedenou záležitosťou Vás žiadám o predĺženie termínu pro predložení nabídky. Během zpracovávání nabídky jsme se v tendrovém materiálu setkali s několika problémy, které je potřebné vyjasnit tak, aby naše nabídka byla úplná a správně naceněná. Jako příklad mohu uvést stav a nutné stavební úpravy betonového základu kompresoru, zapojení a přenos vybraných signálů s řídicí jednotky a plní instrumentace na velín, požadovaná dokumentace atd.

Odpoveď č. 3:

Vyhlasovateľ vykonal predĺženie lehoty na predkladanie cenových ponúk **do 06. 03. 2020 do 15:00 hod.**

S pozdravom

Ing. Marian Kurčák
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Ing. Milan Srnka, PhD.
člen predstavenstva a technický riaditeľ



Telefón: +421 48 645 1111, Fax: +421 48 645 2002, www.oceloverury.sk

IČO: 31 562 141, IČ DPH: SK2020458704

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK69 0900 0000 0000 7990 0086, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 69/S