

ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI DISTRIBÚCIE PLYNU

podľa prílohy č.7 vyhlášky č. 88/2015 Z.z.

Obchodné meno prevádzkovateľa distribučnej siete : Železiarne Podbrezová a.s. skrátené ŽP a.s.

Sídlo : Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

IČO : 31 562 141

Rozsah hodnotenia

Energetická náročnosť distribúcie plynu sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov za príslušnú distribučnú sieť :

Rok	Energetická náročnosť distribúcie plynu
	MWh/MWh
2010	0,000210
2011	0,000271
2012	0,000322
2013	0,000216
2014	0,000232
2015	0,000249
2016	0,000344
2017	0,000256
2018	0,000271
2019	0,000259
2020	0,000249
2021	0,000231
2022	0,000364

Spôsob výpočtu

Energetická náročnosť distribúcie plynu sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

$$\varepsilon_{dp} = \frac{E_{dp}}{M_{dp}}$$

kde

ε_{dp} – energetická náročnosť distribúcie plynu vyjadrená v megawatthodinách na megawatthodinu,

E_{dp} - množstvo energie spotrebovanej na distribúciu plynu vyjadrené v megawatthodinách

M_{dp} - množstvo distribuovaného plynu vyjadrené v megawatthodinách.